



Forsyning Elnet A/S's forretningsgange.

Marts 2024

Vedrørende udtagning/isætning af overbrændte stikledningssikringer.

Omfang og formål

Forretningsgangen gælder i tilfælde, hvor autoriserede el-installatører udskifter stikledningssikringer i kabelskabe i lavspændingsnet tilhørende Forsyning Elnet A/S.

Forsyning Elnet A/S's forpligtelse

Forsyning Elnet A/S udskifter overbrændte stikledningssikringer som følge af:

- Ælde.
- Beskadigelse fra træer, vejrlig eller fugle.
- Fejl i kabelskab.

Forsyning Elnet A/S kan kontaktes på telefon: 96 84 22 30.

Netkundens betalingsforpligtelse

Netkunden betaler for udskiftning af stikledningssikringer som følge af:

- Overbelastning/kortslutning i installationen.
- Manglende selektivitet mellem stikledning og installation.
- Elhegn og lignende installationer.

Fakturering

Når afprøvning af stikledningen godtgør, at betalingsforpligtelsen påhviler netkunden, kan elinstallatøren sende forbrugeren/ejeren en faktura på udskiftning af stikledningssikring.

Svigt i elforsyningen

Forsyning Elnet A/S betaler ikke el-installatøren for udkald, der er rekvireret af netkunden når der er tale om fejl i forsyningsnettet, eller når elforsyningen af anden årsag er afbrudt.

Krav til materiel og dimensionering:

Overbrændte stikledningssikringer udskiftes med sikringer af samme størrelse, idet sikringsstørrelsen kun må forøges efter forudgående aftale med Forsyning Elnet A/S.